



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO DELEGATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

GARA l'affidamento del "Servizio di manutenzione antincendio, dell'impianto TVCC, dell'impianto di deumidificazione archivi al piano interrato di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli, per le sedi del Consiglio di Stato e degli Uffici Centrali della Giustizia". - COD. CIG N. 7250197BD3

CHIARIMENTI AL BANDO Trasmessi tramite MEPA a tutte le ditte invitate il giorno 12.01.2018

"Come già anticipato via pec, il codice CIG corretto è quello riportato all'atto dell'avviso di consultazione 7250197BD3. Si comunica inoltre che l'importo è al netto dell'IVA ma comprensivo degli oneri della sicurezza."

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA TRAMITE MEPA IN DATA 12.01.2018, INVIATA A TUTTI GLI INVITATI IN DATA 16.01.2018

Si forniscono i seguenti chiarimenti, in merito a quesiti pervenuti da una delle società partecipanti a gara:

DOMANDA 1. *Si prega di confermare che l'importo di € 206.000,00 includa gli oneri per la sicurezza pari ad € 14.430,88, come indicato nell'oggetto delle "Condizioni generali" e sia quindi da ritenere un rifiuto quanto indicato nell'articolo 5 che dice: "... € 206.000,00 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi"*

RISPOSTA 1 - Si conferma che l'importo a base d'asta pari ad € 206000,00 è al netto dell'IVA ma COMPRESIVO degli oneri della sicurezza.

DOMANDA 2 - *In relazione all'Art.7 "Clausola sociale" del Capitolato Tecnico, viene dichiarato che la paga lorda mensile per la risorsa attualmente impiegata con 5° livello di inquadramento CCNL è di € 3.051,50. Si chiede di dettagliare tale importo che risulta differente dai minimi tabellari del CCNL di riferimento (Industria Metalmeccanica – Operai)*

RISPOSTA 2 - la società ha indicato l'effettiva retribuzione lorda erogata al proprio dipendente, che dichiara essere così composta.

VOCI	IMPORTO IN €
PAGA BASE	1.791,89
SCATTI DI ANZIANITA'	148,20
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	210,00
ELEMENTO RETRIB. DI PROFESSIONALITA'	600,00
ELEMENTO PEREQUATIVO 1/12 DI € 485,00	40,42
1/12 BANCA ORE PERM. RETR	99,32
1/12 TREDICESIMA MENSILITA'	161,67

DOMANDA 3: *In relazione agli allegati "B, D, E" del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare cosa si intende per "i componenti e i minuti materiali per il corretto, completo e continuo funzionamento degli impianti"*

RISPOSTA 3:



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

IL SEGRETARIO DELEGATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

A. IMPIANTO ANTINCENDIO Materiali di consumo ordinario:- bomboletta aria compressa per pulizia rilevatori fumo;- vetrini pulsanti manuali;- bomboletta spray tester per rilevatore fumo;- scale di accesso mt 2-apparecchiature di controllo isolamento linee;- resistenze di bilanciamento linee.

B. IMPIANTO TVCC Materiali di consumo ordinario:- materiali per pulizia ottica;- apparecchiature di controllo isolamento linee;- connettori video;- connettori alimentazione telecamere;- connettori RJ 45;- materiali per pulizia postazione primaria(rack- monitor- DV- elementi di comando e movimentazione DOME);- scale di accesso mt 2

C. IMPIANTO DEUMIDIFICATORI: Materiali di consumo ordinario:- materiali per pulizia filtri;- materiali per pulizia scarico condensa apparecchiatura

DOMANDA 4: In relazione agli allegati “B, D, E” del Capitolato Tecnico si chiede di specificare cosa si intende per “le parti di ricambio eccedenti la normale manutenzione”.

RISPOSTA 4:

A. IMPIANTI ANTINCENDIO Materiali di consumo straordinario:- batterie tampone centrali di gestione;- batterie tampone rilevatori wireless;- batterie tampone pulsanti wireless;- moduli di uscita (M701);- targhe ottico acustiche;- pulsanti- combinatore telefonico;- centrali uds;- rilevatore fumo convenzionale;- pulsante manuale convenzionale;- pulsante manuale wireless;- centrali wireless di piano;- rilevatore fumo wireless;- rilevatore fumo BOOMERANG/MINI BOOMERANG-PC gestione;- software gestione.

B. IMPIANTI TVCC Materiali di consumo straordinario: - obiettivo telecamere;- alimentatori;- lampade illuminazione supplementare;- monitor;- PC gestione;- software gestione;- telecamere;- DVR;- switch ripartizione;- batterie tampone UPS (sala Monitor)

C. IMPIANTO DEUMIDIFICATORI Materiali di consumo straordinario; - ricarica gas;- compressore;- filtro;- scheda elettronica.