



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-
Romagna
Sede di Parma*

**Certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio
ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 - emesso dal RUP in qualità di DEC**

data del certificato	9.5.2023
committente	TAR PARMA
fornitura/servizio	Manutenzione antincendio
CIG	Z2B35B653F
appaltatore	Alfatecnica di Casana Fosco
con sede legale in	con sede in via Cardano, n.38 43036 Fidenza (PR)
partita I.V.A.	C.f./p.Iva 00708800347
codice fiscale	C.f./p.Iva 00708800347
PEC	Alfatecnica.antincendio@legalmail.it
legale rappresentante dell'appaltatore	Casana Fosco
contratto	Numero ordinativo 2986732
importo del contratto netto sconto e IVA	501,60
tempo utile per l'esecuzione fornitura/servizio	della 30.4.2023
data ultimazione fornitura/servizio	30.04.2023
direttore esecuzione del contratto (DEC)	Sonia Valente
responsabile unico del procedimento (RUP)	Sonia Valente
ufficio di riferimento	Ufficio contratti – Segretariato generale T.A.R. E-R sede di Parma
Fornitura del servizio	Dal 01.1.2023-30.4.2023
importo da fatturare netto IVA	250,80
data ultimazione prestazioni	>
giorni di ritardo	> nessuno
eventuali ulteriori osservazioni del DEC / RUP	> nessuna

Per la precisione:

sostituzione di num.2 batterie 12V-2,3 del sistema di rilevazione antincendio e della revisione di nr.15 estintori a polvere da 6 Kg, CI 34°233bc e un estintore CO2 Kg 5 con sostituzione valvola.

Sulla base della documentazione contrattuale si accerta che il servizio è stato svolto in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso e considerato:

X che i prezzi applicati sono quelli del contratto;

X che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;

certifica

X che la prestazione sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e pertanto essendo liquido il credito dell'appaltatore propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita.

II RUP/DEC

P.le Santafiora, 7 - 43121 –Parma –
Tel. 0521 – 231476 – Fax 0521 – 208986 pec:
tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it