



## Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

### IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

#### ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto servizio:	Servizio di manutenzione ordinaria extra-canone dell'impianto di spegnimento antincendio consistente nella ricarica di n. 6 bombole argon installate nell'archivio del piano seminterrato al costo di <b>€ 4.197,60</b> , oltre IVA pari ad € 923,47, per un totale di <b>€ 5.121,07</b>
CIG derivato:	<b>B8026C73FB</b>
Impresa:	<b>Società WORLD FIRE SYSTEMS S.R.L.</b> C.F. - P.I. 02741730424 Via dell'Industria n. 11 – 60021 Camerano (AN)
Contratto:	Contratto informatico-T.D. N°5567257 stipulato in data 21.08.2025, prot. n°1980
Durata contratto:	30 giorni
Importo contrattuale:	<b>€ 4.197,60</b> , oltre IVA pari ad € 923,47, per un totale di <b>€ 5.121,07</b>
RUP:	Dott.ssa Emanuela Gentilezza
Direttore Esecuzione	sig.ra Rosanna Rossetti
Condizioni:	Fatturazione posticipata dei servizi prestati e pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Decorrenza contratto:	21 agosto 2025
Scadenza contratto:	20 settembre 2025

La sottoscritta Rosanna Rossetti, in qualità di direttore dell'esecuzione, nominata con la determina a contrarre n. 22/2025 del 07.08.2025 - prot.n. 1918;

Vista la documentazione in atti;

#### ATTESTA

che la società World Fire Systems ha eseguito il servizio di manutenzione consistente nel ritiro di n. 6 bombole ad argon, alla ricarica di gas argon con il rilascio del Certificato di carica Bombole Argon 200 Bar, e al rimontaggio nell'archivio del piano seminterrato.

Le prestazioni sono state eseguite regolarmente da parte della Società affidataria, compresa la verifica del corretto funzionamento dell'impianto antincendio, secondo le modalità pattuite e tenuto conto delle condizioni generali indicate al contratto.

La spesa complessiva corrisponde al contratto stipulato ed è pari ad € 4.197,60, oltre IVA pari ad € 923,47, per un totale di **€ 5.121,07**.

Ancona, 15 settembre 2025

Il Direttore dell'esecuzione  
Rosanna Rossetti