

Antinfortunistica Nazionale S.r.l.

PROGETTAZIONE
 COSTRUZIONI
 SCAVI E DEMOLIZIONI
 NOLEGGIO GRU E PIATTAFORMA
 IMPIANTI DI OGNI TIPO
 ESTINTORI

Cliente

V.A.R

BERGAMO

- garanzia
- fuori garanzia
- da fatturare
-
-

data

08-08-19

ore lavorative

1

operai n°

2

Km

Varie ed eventuali

Tipologia di intervento

- sistema rivelazione incendi
- sistema antintrusione
- sistema TVCC
- gruppo pompe antincendio
- idranti
- estintori
- porte tagliafuoco
- segnaletica di sicurezza

- impianto elettrico
- opere edili
- impianto idrico
- opere da fabbro
-
-
-
-

- manutenzione ord. semestrale
- manutenzione straordinaria
- rilievi e verifiche
- collaudo sistema
-
-
-
-

Lavori eseguiti

SOSTITUZIONE DI N°2 BATTERIE ALLA CENTRALE
 E IL CORRENDO SPRINKLER
 PROVA DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO
 SI LASCIA L'IMPIANTO AUTOMATICO


Quantità	Materiale usato	Costi
2	BATTERIE 12V 7,2Ah	

Intervento effettuato da:

Firma:

Timbro e firma del cliente:

Autofotografia Nazionale S.M.



PROGETTI
COSTRUZIONI
SCALI E DALL'UNIONE
ZONTEO GRU E PIAZZOLE
LIPANTI E GRU E SO
ESTRORSI

Chicco

1950
1951
1952

1953

1954

1955

1956

1957

Tipologia di interventi

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

2. Interventi di restauro e conservazione

3. Interventi di ampliamento e trasformazione

Lavori eseguiti


1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
2. Interventi di restauro e conservazione
3. Interventi di ampliamento e trasformazione

Materiale usato

1. Cemento
2. Acciaio
3. Legno

1958

1959



Antinfortunistica Nazionale S.r.l.

PROGETTAZIONE
 COSTRUZIONI
 SCAVI E DEMOLIZIONI
 NOLEGGIO GRU E PIATTAFORMA
 IMPIANTI DI OGNI TIPO
 ESTINTORI

Cliente

T.A.R. BARI

- garanzia
- fuori garanzia
- da fatturare
-
-

data	ore lavorative	operai n°	Km	Varie ed eventuali
09-08-19	1	1		

Tipologia di intervento

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> sistema rivelazione incendi | <input type="checkbox"/> impianto elettrico | <input type="checkbox"/> manutenzione ord. semestrale |
| <input type="checkbox"/> sistema antintrusione | <input type="checkbox"/> opere edili | <input checked="" type="checkbox"/> manutenzione straordinaria |
| <input type="checkbox"/> sistema TVCC | <input type="checkbox"/> impianto idrico | <input type="checkbox"/> rilievi e verifiche |
| <input type="checkbox"/> gruppo pompe antincendio | <input type="checkbox"/> opere da fabbro | <input type="checkbox"/> collaudo sistema |
| <input type="checkbox"/> idranti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> estintori | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> porte tagliafuoco | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> segnaletica di sicurezza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lavori eseguiti

SOSTITUZIONE DI 2 BATTERIE ALLA CENTRALE
 RIVELAZIONE INCENDI (CENTRALE CERBERUS)
 PROVA DI FUNZIONAMENTO CON RISULTATO POSITIVO
 SI LASCIA L'IMPIANTO IN AUTOMATICO

Quantità	Materiale usato	Costi
2	BATTERIE 22V 7,2 Ah	

Intervento effettuato da:

Timbro e firma del cliente:

Firma:

(Handwritten signature)

