

Antinfortunistica Nazionale S.r.l.

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONI - SCAVI - DEMOLIZIONI

NOLEGGIO GRU E PIATTAFORMA,
IMPIANTI DI OGNI TIPO - ESTINTORI

Cliente :

T.A.R. PUGLIA BARI
Piazza Nassari 6

- garanzia
- fuori garanzia
- da fatturare
-
-

data : 30-04-19 ore lavorate : operai n° 2 Km : varie ed eventuali

Tipologia di intervento

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sistema riv. incendi | <input checked="" type="checkbox"/> man. ordinaria semestrale | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> sistema antintrusione | <input type="checkbox"/> man. straordinaria | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> sistema tvcc | <input type="checkbox"/> rilievi e verifiche | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> gruppo pompe antinc. | <input type="checkbox"/> collaudo sistema | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> imp. elettrico | <input checked="" type="checkbox"/> IDRANTI | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> imp. idrico | <input checked="" type="checkbox"/> IMP. SPRINKLER | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> porte tagliafuoco | <input checked="" type="checkbox"/> IMP. DI ASSICURAZIONE | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> segnaletica di sicurezza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lavori eseguiti

CONTROLLO DELL'IMPIANTO RIV. FUMI ZONA ARCHIVIO P. INDEBARATO
CON PROVE DB. RIVELATORI, BATTERIE, SIBUNDI CON ESITO POSITIVO
SI LASCIA L'IMPIANTO IN AUTOMATICO
IMPIANTO DI ASSICURAZIONE PROVA DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO
SI LASCIA L'IMPIANTO IN AUTOMATICO
CONTROLLO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO CON ESITO POSITIVO


CONTROLLO DEGLI IDRANTI UNIL45 E ANCORVUD CON
ESITO POSITIVO
CONTROLLO IMP. RIV. FUMI 1°/2°/3°P NON FUNZIONANTE GIA' MAN. PRUC.
RISCONTRATI ANOMALIE SUGLI IMP. IDRICO ANINCENDIO E RIV. FUMI 1°/2°/3°P

Quantità	Materiali usati	Costi

intervento effettuato da: *[Signature]*
firma: *[Signature]*

timbro e firma cliente
[Signature]





PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI
SCAVI E DEMOLIZIONI
IMPIANTI DI OGNI TIPO
(idrotermici, elettrici, sicurezza, antincendio)

Sede ed Amministrazione:
S.S. 16 Km. 786,500
70054 GIOVINAZZO (BA)
Tel/fax : 080.3943956-080.3941760
P. IVA : 03929680720
email : antifnaz@tiscali.it

ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.

Data: 03/05/2019
Ora di arrivo
Ora di partenza
cod. cliente cod. p. iva
banca di appoggio
condizioni di pagamento
abbonato SI NO CLIENTE NUOVO

SPETT.LE

T.A.R. POGUA BARI
P.ZZA MASSARI 6
BARI

FATTURA/SCHEDA DI LAVORO N.

LAVORI ESEGUITI	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	IMPORTO COMPL.	IVA
CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE POLVERE KG.	33			
CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE CO2 KG.	1			
CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE SCHIUMA/IDRICO LT.				
CONTROLLO ESTINTORE CARRELLATO POLVERE/CO2 KG.				
REVISIONE ESTINTORE PORTATILE POLVERE KG.				
REVISIONE ESTINTORE PORTATILE CO2 KG.				
REVISIONE ESTINTORE PORTATILE SCHIUMA/IDRICO LT.				
REVISIONE ESTINTORE CARRELLATO POLVERE/CO2 KG.				
POLVERE ABC KG.				
CO2 KG.				
SCHIUMA LT.				
MANOMETRO				
VALVOLA EROGATRICE COMPLETA				
SPINOTTO SICUREZZA				
MANICHETTA EROGATRICE				
GUARNIZIONE TENUTA				
PISTONCINO VALVOLA CONTROLLO				
ESTINTORE POLVERE KG.6				
ESTINTORE POLVERE KG.9				
ESTINTORE POLVERE KG.12				
ESTINTORE CO2 KG. 2				
ESTINTORE CO2 KG. 5				
ESTINTORE SCHIUMA/IDRICO LT. 6				
CASSETTA PRONTO SOCCORSO				
CARTELLO				
REGISTRO DELLE MANUTENZIONI				
COMPILAZIONE REGISTRO MANUTENZIONI				
CONTROLLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO				
CONTROLLO MANICHETTA UNI 45/UNI 70				
CONTROLLO ATTACCO VVF				
CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO				

IL TECNICO: ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.

IL CLIENTE:

IMPONIBILE

€

IMPOSTA I.V.A.

€

RITENUTA DI ACCONTO DEL 4%

€

TOTALE COMPLESSIVO FATTURA

€