



**CAMPANELLA IMPIANTI**  
MECHATRONICS & FIRE FIGHTING SYSTEMS  
www.campanellaimpanti.it



**Campanella Impianti srl**  
S.L. : Via della Resistenza, 119/D  
S. O.: Via Caduti di Russia, 26  
Tel. 080 8760704 - Fax 080 8760707  
e.mail: info@campanellaimpanti.it  
70013 Castellana Grotte (BA)  
Isr. Reg. Impr. Codice Fiscale e P. I. 07249110722

Note

INTERVENTO N. 02/18

TAR FUGLIA

Via  
Città BARI  
Prov. BA Tel.

ARCHIVI TAR FUGLIA Bari P.zza MASSARI 22/08/2008

**LAVORO ESEGUITO:**

A seguito vostra richiesta e intervento per  
allarme su CENTRALE VIKING (presentato intervento)  
avendo rilevato la condizione del presentato  
di nessuna presenza intervento dopo le  
verifiche del caso, si rileva: LA ROTURA DEL PRESSOSTATO,  
e il COITO DELLE BATTERIE TAPPONE.  
E' necessario per il ripristino dell'impianto  
la sostituzione di un Presentato POTTER e  
delle 2 Batterie TAPPONE DA 12V 4Ah.

KM PERCORSI

ORE INTERVENTO

MATERIALE SOSTITUITO

Intervento eff. da

CAMPANELLA f.  
*[Signature]*

Timbro e firma  
del cliente

S. DOMENICO G. PPO  
*[Signature]*

Firma del tecnico