

PITTERI IMPIANTI s.r.l.

EURO-SOA
Società Organismo Assistenza

Concessionario **EU remeha FUJITSU**

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI - FONICI - IDRAULICI - SANITARI E TERMICI -
CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI - ANTENNE - IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE -
ILLUMINAZIONI ESTERNE - OPERE EDILI E FOTVOLTAICI

Venezia 7 Agosto 2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO SEGRETARIA GENERALE
- 8 AGO. 2019
2230 / S.G.
Prot. n.

Spett.Le
CONSIGLIO DI STATO
TAR VENEZIA
Cannaregio n°2277 - 2278
30121 Venezia

Alla c.a. del Sig. Bertato Claudio

Oggetto: Relazione anomalie linea alimentazione impianto di Rilevazione Incendi su Archivio n. 4 presso Palazzo Gussoni 2277/2278 a Venezia

A seguito della vostra richiesta d' intervento per il mancato funzionamento dell'impianto di rivelazione Incendi presente all' interno dell'Archivio n.4 posto al piano terra si è riscontrato che;

- Da una prima verifica sommaria all' interno dell'Archivio sia l'impianto di illuminazione ordinaria sia l' impianto di Forza Motrice erano correttamente alimentati dal corrispettivo interruttore quadripolare posto nel Quadro Elettrico di Zona all' interno della Portineria.
- Per cui si è provveduto ad una verifica strumentale con partenza dal QE di Zona passando alle scatole di derivazione, poste all' interno dell'Archivio n. 4, fino alla Centralina dell'Impianto di Rivelazione Incendi, anch'essa posta all' interno dell'Archivio n. 4, constatando che la stessa che alimentava la Centralina risultava danneggiata a metà percorso all' interno di una tubazione sottotraccia a pavimento.
- Tale linea elettrica guasta risultava non sfilabile a causa della tubazione satura di cavi di varia sezione.
- Si è quindi provveduto ad informare il vs personale, visto l'urgenza di ripristinare l'impianto di sicurezza è della necessità di realizzare, in modalità provvisoria, un nuovo tratto di linea elettrica derivandola dal Circuito Luce dell'Archivio.
- Si è quindi provveduto nell' immediatezza alla realizzazione di una nuova tratta di linea elettrica a servizio dell'impianto di Rilevazione Incendio su percorsi esistenti come comunicato al personale

(Allego consuntivo)

PITTERI IMPIANTI s.r.l.
Pitteri Impianti Srl
Giudecca, 607/A - 30133 VENEZIA
Tel. 041.5230063 - Fax 041.5239130
Cod. Fiscale n. 00876610270

Gludecca, Fondamenta Sant'Eufemia, 607/A - 30133 VENEZIA - Telefono 041.5230063 - Fax 041.5239130

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e n. iscrizione Registro Imprese di Venezia: 00876610270

R.E.A. n. 160224 - Capitale sociale: € 15.000,00 i.v.

www.pitteri.net - e-mail: info@pitteri.net

C.C.I.A.A. Attestazione S.O.A. n. 10077/04/00 - Certificazione Europea CME ISO 9001:2008



PITTERI IMPIANTI s.r.l.



Concessionario **remeha** **fujitsu**

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI - FONICI - IDRAULICI - SANITARI E TERMICI -
CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI - ANTENNE - IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE -
ILLUMINAZIONI ESTERNE - OPERE EDILI E FOTOVOLTAICI

Venezia 7 Agosto 2019

Spett. Le
CONSIGLIO DI STATO
TAR VENEZIA
Cannaregio n°2277 - 2278
30121 Venezia

Alla c.a. del Sig. Bertato Claudio

Oggetto: Consuntivo per la realizzazione di nuovo tratto di linea elettrica a servizio dell' impianto di rivelazione incendio su Archivio n. 4 presso Palazzo Gussoni 2277/2278 a Venezia

A seguito della vostra richiesta d' intervento per il mancato funzionamento dell' impianto di rivelazione Incendi, con la presente, siamo a quantificarvi, qui di seguito, l' intervento;

- Operaio Specializzato ore 5 X €/h 30,00 = € 150,00
- Operaio Qualificato ore 5 X €/h 20,00 = € 100,00
- Materiale impiegato cad 1,00 € 10,00

- **TOTALE CONSUNTIVO € 260,00**

Pitteri Impianti Srl
PITTERI IMPIANTI s.r.l.
Giudecca, 804/M - 30133 VENEZIA
Tel. 041.5230063 - Fax 041.5239130
Cod. Fisc. e P. IVA 00876610270

Gludecca, Fondamenta Sant'Eufemia, 607/A - 30133 VENEZIA - Telefono 041.5230063 - Fax 041.5239130

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e n. Iscrizione Registro Imprese di Venezia: **00876610270**

R.E.A. n. 160224 - Capitale sociale: € 15.000,00 I.V.

www.pitteri.net - e-mail: info@pitteri.net

C.C.I.A.A. Attestazione S.O.A. N° 10077/04/00 - Certification Europe OMS ISO 9001:2000

Rapporto di verifica

Nome file **Relazione anomalie impianto di Rivelazione Incendio.pdf.p7m**

Data di verifica **08/08/2019 08:13:27 UTC**

Versione CAPI **6.1.8**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PITTERI MICHELE	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 08/08/19 10.09

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/08/2019 06:24:07 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PITTERI MICHELE

Seriale: 493aa3

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:PTTMHL62H24L736L

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

Validità: da 18/07/2017 07:15:04 UTC a 18/07/2020 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC