



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 – d.lgs.50/2016)

L'anno 2019, il giorno 14.10.2019, il sottoscritto Di Nino Ignazio, funzionario in servizio presso il TAR Sicilia – Sede di Palermo, in qualità di Responsabile unico del procedimento, redige il seguente verbale, avendo constatato quanto segue.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA

L'immobile sede del TAR Sicilia – Sede di Palermo, sito in via Butera 6, risulta privo di corrente elettrica, con impossibilità di accedere ai vari uffici e piani in quanto il cancello motorizzato, posto subito dopo il portone d'ingresso dell'immobile, risulta bloccato.

L'assenza di energia elettrica, comporta l'impossibilità per i dipendenti e per il personale di magistratura, di svolgere il proprio lavoro attraverso le funzioni del Processo amministrativo telematico.

Il portoncino in ferro per l'ingresso alla centrale elettrica risulta chiuso con un nuovo lucchetto le cui chiavi sono in possesso solo dei tecnici di e-distribuzione (ENEL) che, nel pomeriggio di ieri 13.10.2019 (domenica) hanno eseguito un intervento per un problema verificatosi nella stessa, cui ha fatto seguito il distacco dell'erogazione di energia elettrica allo scomparto della cabina del T.A.R. Palermo. Di tale intervento lo scrivente è stato telefonicamente informato nella serata del 13.10.2019 dal Segretario Generale di questo Tribunale.

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

- in data 09.10.2019 analogo problema si era verificato nella stessa cabina elettrica, con conseguente intervento di "e-distribuzione (ENEL) e dei VV.FF.;

- i tecnici di *e-distribuzione* intervenuti avevano rappresentato la necessità di effettuare, in tempi brevi, la sostituzione dei cavi che collegano lo scomparto del T.A.R. Palermo allo scomparto Enel che essendo usurati provocavano un sovraccarico di corrente elettrica con conseguenti scoppi e distacchi dell'energia elettrica anche agli immobili contigui;

- stante l'urgenza, si era contattata la ditta SIEM s.r.l. richiedendo un preventivo per l'affidamento diretto, previo sopralluogo, dell'esecuzione dell'intervento;

- la suddetta ditta aveva effettuato il sopralluogo e, sentiti telefonicamente anche i tecnici e-distribuzione, aveva prodotto il preventivo di spesa in data 11.10.2019 acquisito con prot. n. 1827 di pari data, per la sostituzione della terna cavi MT ("frusta"), completa delle 2 terne di terminazioni MT, di collegamento DG Cliente allo scomparto Enel, per un importo di € 2.100,00 oltre iva;

- erano state già inviate alla stessa in data 11.10.2019 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e al protocollo d'integrità al fine di assumere la determinazione dirigenziale di affidamento diretto;

Considerato, tuttavia, che:

- l'immobile risulta privo di energia elettrica;

- trattasi di un intervento che richiede la sostituzione di componenti di collegamento dell'impianto elettrico;

- l'intervento che ora necessita è da considerarsi di somma urgenza, in quanto risulta indifferibile ripristinare e garantire la continuità delle attività istituzionali entro il più breve tempo possibile;

3. LAVORI NECESSARI

Al fine di garantire l'immediato ripristino delle attività giudiziarie, anche in vista dell'udienza di domani 15 ottobre 2019, si ritiene necessario operare la sostituzione della terna cavi MT ("frusta"), completa delle 2 terne di terminazioni MT, di collegamento DG Cliente allo scomparto Enel.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile utilizzare la procedura di somma urgenza per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.

Si è individuata allo scopo la Ditta SIEM srl - via Don A. Cataldo n. 7, Carini (prov. di Palermo) P.IVA - 03711480826 - la quale, contattata per le vie brevi nella giornata di domenica, si è resa disponibile a convenire sul luogo per intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs.50/2016, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi alla Ditta SIEM srl. L'importo complessivo delle prestazioni ordinate, è definito consensualmente in € 2.100,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre IVA di legge.

5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio e completamento tassativamente in data odierna.

6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 3 (tre) giorni dalla data odierna la seguente documentazione: autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, il protocollo di integrità firmato della Giustizia Amministrativa.

Palermo, li 14.10.2019

II RUP

Dr. Ignazio Di Nino

