



## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA**

### **SEDE DI PALERMO**

Prot. n. 1902 del 23.10.2019

#### PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(comma 4 art. 163 – d.lgs.50/2016)

In data 14.10.2019 il sottoscritto Di Nino Ignazio, funzionario in servizio presso il TAR Sicilia – Sede di Palermo, in qualità di Responsabile unico del procedimento, aveva redatto il Verbale di somma urgenza a seguito della constatazione che l'immobile sede del TAR Sicilia \_ Sede di Palermo, sito in via Butera n. 6, risultava privo di corrente elettrica, per il cui ripristino si era reso necessario operare la sostituzione della terna cavi MT ("frusta"), completa delle 2 terne di terminazioni MT, di collegamento DG Cliente allo scomparto Enel dell'immobile di via Butera n.6

#### **1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA**

L'immobile sede del TAR Sicilia – Sede di Palermo, sito in via Butera 6, risultava privo di corrente elettrica, con impossibilità di accedere ai vari uffici e piani in quanto il cancello motorizzato, posto subito dopo il portone d'ingresso dell'immobile, risulta bloccato.

L'assenza di energia elettrica, comportava l'impossibilità per i dipendenti e per il personale di magistratura, di svolgere il proprio lavoro attraverso le funzioni del Processo amministrativo telematico.

Il portoncino in ferro per l'ingresso alla centrale elettrica risultava chiuso con un nuovo lucchetto le cui chiavi erano in possesso solo dei tecnici di e-distribuzione (ENEL) che, nel pomeriggio del 13.10.2019 (domenica) avevano eseguito un intervento per un problema verificatosi nella stessa, cui ha fatto seguito il distacco dell'erogazione di energia elettrica allo scomparto della cabina del T.A.R. Palermo. Di tale intervento lo scrivente era stato telefonicamente informato nella serata del 13.10.2019 dal Segretario Generale di questo Tribunale.

#### **2. CAUSE CHE AVEVANO PROVOCATO LA SITUAZIONE:**

- in data 09.10.2019 analogo problema si era verificato nella stessa cabina elettrica, con conseguente intervento di "e-distribuzione (ENEL) e dei VV.FF.;

- i tecnici di *e-distribuzione* intervenuti avevano rappresentato la necessità di effettuare, in tempi brevi, la sostituzione dei cavi che collegano lo scomparto del T.A.R. Palermo allo scomparto Enel che essendo usurati provocavano un sovraccarico di corrente elettrica con conseguenti scoppi e distacchi dell'energia elettrica anche agli immobili contigui;

- stante l'urgenza, si era contattata la ditta SIEM s.r.l. richiedendo un preventivo per l'affidamento diretto, previo sopralluogo, dell'esecuzione dell'intervento;
- la suddetta ditta aveva effettuato il sopralluogo e, sentiti telefonicamente anche i tecnici e-distribuzione, aveva prodotto il preventivo di spesa in data 11.10.2019 acquisito con prot. n. 1827 di pari data, per la sostituzione della terna cavi MT ("frusta"), completa delle 2 terne di terminazioni MT, di collegamento DG Cliente allo scomparto Enel, per un importo di € 2.100,00 oltre iva;
- erano state già inviate alla stessa in data 11.10.2019 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e al protocollo d'integrità al fine di assumere la determinazione dirigenziale di affidamento diretto;

Considerato, tuttavia, che:

- l'immobile risultava privo di energia elettrica;
- trattavasi di un intervento che richiedeva la sostituzione di componenti di collegamento dell'impianto elettrico;
- l'intervento che in quel momento necessitava era da considerarsi di somma urgenza, in quanto risultava indifferibile ripristinare e garantire la continuità delle attività istituzionali entro il più breve tempo possibile;

### **3. LAVORI NECESSARI**

Al fine di garantire l'immediato ripristino delle attività giudiziarie, anche in vista dell'udienza del giorno successivo 15 ottobre 2019, si riteneva necessario operare la sostituzione della terna cavi MT ("frusta"), completa delle 2 terne di terminazioni MT, di collegamento DG Cliente allo scomparto Enel.

### **4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO**

Per quanto sopra esposto, si riteneva indispensabile utilizzare la procedura di somma urgenza per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.

Si individuava allo scopo la Ditta SIEM srl - via Don A. Cataldo n. 7, Carini (prov. di Palermo) P.IVA – 03711480826 - la quale, contattata per le vie brevi nella giornata di domenica, si rendeva disponibile a convenire sul luogo per intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si disponeva, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs.50/2016, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi alla Ditta SIEM srl. L'importo complessivo delle prestazioni ordinate, era stato definito consensualmente in € 2.100,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre IVA di legge.

### **5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI**

I lavori dovevano avere inizio e completamento tassativamente nella giornata del 14.10.2019, così come è avvenuto.

Il consuntivo dell'intervento è stato di € 2.100,00 oltre iva (nota SIEM prot. 186 del 15.10.2019 che si allega).

Palermo,

**Il RUP**