

34.69

34.85

CHIOSTRINA

CENTRALINO

RICEZIONE ATTI

CABINA MT/BT

CABINA ENTE DISTRIBUTORE

6

via Butera

CAVO FS17 2(1x4)+T mmq
canalina 60x20 mmCAVO FS17 2(1x4)+T mmq
canalina 60x20 mmCAVO FS17 2(1x4)+T mmq
canalina 60x20 mmCAVO FS17 2(1x4)+T mmq
canalina 60x20 mm

QSA

QSB

B

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	CENTRALINO 12 MODULI COSTITUITO DA: N.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO P.I. 4,5 KA In=16 A N.2 PRESE SCHUKO 2P+T - 10/16 A (2 MODULI) N.2 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A (1MODULO)
	POSA DI CANALINA A BATTISCOPA (CIRCA 2 metri)
	PRESA SCHUKO BIPASSO
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T - 16 A



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO	PIANTA PIANO TERRA	SCALA 1:100 FOGLIO A2 594x420	N. TAVOLA IE 01
GRUPPO DI PROGETTAZIONE			
Il R.P. dr.ssa M.C.Sciajno	Il PROGETTISTA ing. Claudio Vecchi		
DATA: gennaio 2023	AGG:		



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	CENTRALINO 12 MODULI COSTITUITO DA: N.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO P.I. 4,5 kA In=16 A N.2 PRESE SCHUKO 2P+T - 10/16 A (2 MODULI) N.2 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A (1MODULO)
	POSA DI CANALINA A BATTISCOPA (CIRCA 2 metri)
	PRESA SCHUKO BIPASSO
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T - 16 A




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO


SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO	PIANTA PIANO PRIMO	SCALA	N. TAVOLA
		1:100	IE 02
FOGLIO A2 594x420			
GRUPPO DI PROGETTAZIONE			
IL.R.P. dr.ssa M.C.Sciajno	IL PROGETTISTA ing. Claudio Vecchi		
DATA: gennaio 2023	AGG:		



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	CENTRALINO 12 MODULI COSTITUITO DA: N.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO P.I. 4,5 kA In=16 A N.2 PRESE SCHUKO 2P+T - 10/16 A (2 MODULI) N.2 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A (1MODULO)
	POSA DI CANALINA A BATTISCOPA (CIRCA 2 metri)
	PRESA SCHUKO BIPASSO
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T - 16 A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA SEDE DI PALERMO		Ufficio del Segretario Generale
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO		
SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO	PIANTA PIANO SECONDO	SCALA N. TAVOLA 1:100 IE 03 FOGLIO A2 594x420
GRUPPO DI PROGETTAZIONE		
Il RUP dr.ssa M.C.Sciajno	Il PROGETTISTA ing. Claudio Vecchi	
DATA: gennaio 2023 AGG:		



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	CENTRALINO 12 MODULI COSTITUITO DA: N.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO P.I. 4,5 kA In=16 A N.2 PRESE SCHUKO 2P+T - 10/16 A (2 MODULI) N.2 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A (1MODULO)
	POSA DI CANALINA A BATTISCOPA (CIRCA 2 metri)
	PRESA SCHUKO BIPASSO
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T - 16 A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA SEDE DI PALERMO		Ufficio del Segretario Generale
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO		
SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO	PIANTA PIANO TERZO	SCALA N. TAVOLA 1:100 IE 04 FOGLIO A2 594x420
GRUPPO DI PROGETTAZIONE		
Il RUP dr.ssa M.C.Sciajno	Il PROGETTISTA ing. Claudio Vecchi	
DATA: gennaio 2023 AGG:		



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	CENTRALINO 12 MODULI COSTITUITO DA: N.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO P.I. 4,5 KA In=16 A N.2 PRESE SCHUKO 2P+T - 10/16 A (2 MODULI) N.2 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A (1MODULO)
	POSA DI CANALINA A BATTISCOPA (CIRCA 2 metri)
	PRESA SCHUKO BIPASSO
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T - 16 A

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO
Ufficio del Segretario Generale

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO	PIANTA PIANO QUARTO	SCALA 1:100	N. TAVOLA IE 05
		FOGLIO A2	594x420
GRUPPO DI PROGETTAZIONE			
I.R.P. dr.ssa M.C.Sciajno	IL PROGETTISTA ing. Claudio Vecchi		
DATA: gennaio 2023	AGG:		



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	CENTRALINO 12 MODULI COSTITUITO DA: N.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO P.I. 4,5 kA In=16 A N.2 PRESE SCHUKO 2P+T - 10/16 A (2 MODULI) N.2 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A (1MODULO)
	POSA DI CANALINA A BATTISCOPA (CIRCA 2 metri)
	PRESA SCHUKO BIPASSO
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T - 16 A



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO	PIANTA PIANO QUINTO	SCALA 1:100	N. TAVOLA IE 06
FOGLIO A2 594x420			
IL RUP dr.ssa M.C.Scialino	IL PROGETTISTA ing. Claudio Vecchi		
DATA: gennaio 2023			AGG: