

OGGETTO: **Nota Esplicativa Richiesta Autorizzazione Sismica "Palazzo Spada - Rifacimento porzione di copertura lignea - Progetto Esecutivo - via Piazza Capo di Ferro Foglio 491 P.Ila 340**

Riferimento Nota Integrazione Protocollo      n°2019-0000674716  
Posizione      n°90112

Si riportano di seguito le risposte, punto per punto, alla nota di Integrazione di cui sopra:

1. Viene sostituita la Relazione Illustrativa nella quale viene esplicitamente dichiarata la Classe d'Uso IV nel paragrafo "Classe d'Uso dell'Edificio". Viene Inoltre allegata la dichiarazione di aggiornamento dell'allegato A
2. Le indicazioni riportate nella relazione di calcolo sono quelle di default del Software, che non vengono comunque utilizzate in quanto trattasi di intervento locale in cui non viene considerata l'azione sismica. Si riconosce comunque la necessità di eliminare i dati superflui ed aggiornare quelli inesatti sebbene non utili ai fini del dimensionamento
3. Viene Integrata la relazione di indagine sui materiali ed aggiornata la relazione illustrativa dei Materiali al paragrafo "Caratterizzazione dei materiali Esistenti" con definizione del livello di conoscenza
4. Viene inserita la dichiarazione nella Relazione Illustrativa nel paragrafo **"Dichiarazione che l'intervento non ricade tra quelli previsti in NTC 2018 §8.4.3"**
5. Viene dimostrato quanto previsto in NTC 2018 § 8.4.1 e Circ. 7/2019 §C8.4.1 nella Relazione tecnica Illustrativa nei paragrafi **"Valutazioni sull'Intervento Locale 8.4.1"** e **"Verifiche di Sicurezza"**
6. Viene integrato il paragrafo **"Valutazione di sicurezza §8.3"** nella Relazione tecnica illustrativa ed allegata l'autorizzazione della soprintendenza al monitoraggio (**Allegato 2\_Aut Monitoraggio.pdf**)
7. Integrata la verifica delle travi secondarie su capriata ed appoggio su muratura ultima pagina fascicolo dei calcoli (Paragrafi 3.4/3.5/3.6). Aggiornata la relazione sui materiali ed il grafico.
8. Viene integrato il paragrafo **"Dichiarazione sugli Interventi"** nella Relazione Tecnica illustrativa
9. Viene aggiornato l'allegato B aggiornato

Sostituzioni elaborati:

- a) Sostituzione Relazione Illustrativa: il file 18030\_E\_ST\_RL01\_01.pdf **viene sostituito con 18030\_E\_ST\_RL01\_02.pdf**
- b) Sostituzione Fascicolo Calcoli: il file 18030\_E\_ST\_RL02\_01.pdf **viene sostituito con 18030\_E\_ST\_RL02\_02.pdf**
- c) Sostituzione Relazione sui Materiali: il file 18030\_E\_ST\_RL03\_01 **viene sostituito con 18030\_E\_ST\_RL03\_02.pdf**
- d) Sostituzione Elaborato Grafico: il file 18030\_E-ST-0001\_01 **viene sostituito con 18030\_E-ST-0001\_02.pdf**
- e) **Sostituzione Allegato B**

Integrazione elaborati:

- A. Integrazione dichiarazione sulla classe d'Uso: **Allegato 1 Punto 1.pdf**
- B. Integrazione Relazione di Indagine sui Materiali: **18030\_E\_ST\_RL11\_01**
- C. Integrazione Autorizzazione al Monitoraggio Soprintendenza: **Allegato2\_AutMonitoraggio.pdf**

