



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: certificato di regolare esecuzione per l'affidamento di interventi manutentivi straordinari di ripristino: sostituzione interruttore di manovra magnetotermico differenziale e sostituzione ventrale di rilevazione antincendio Ced e III piano - CIG N. B1F150BDB0

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Colazzo, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto,

Visto il d.lgs. 36/2023 e suoi allegati;

Vista la Determina n. 57 del 04.06.2024 del Segretario Generale del T.A.R. Lecce relativa all'affidamento in oggetto;

Visto il documento di stipula della trattativa n. 4403867 del 12.06.2024 trasmessa tramite ME.PA. in favore della ditta GRUPPO GITIM S.R.L.- P.I. 04681820751;

Constatato che il servizio in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato espletato nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali di cui alla Trattativa sopra richiamata;

CERTIFICA

la regolare esecuzione del servizio di cui all'oggetto

AUTORIZZA

il pagamento delle somme derivanti dalle prestazioni svolte per il complessivo importo di € 4.515,82, così distinto:

Intervento di sostituzione e modifica con fornitura e posa in opera di sganciatore NSX160F 36KA 4P, interruttore di manovra magnetotermico differenziale MLOGIC4.2 VIGI 160A 4P, coprimorsetti, piastra di fondo, quadro, set 4 staffe, cavi e capocorda	2.950,82 €
Sostituzione centrale a 4 zone di rilevazione antincendio stanza Ced Programmazione rilevatori e dispositivi Sostituzione nr. 3 batterie centraline di rilevazione	1.565,00 €

Il Direttore dell'esecuzione
Dott.ssa Francesca Colazzo